

Date 23/05/2019

LIVRAISON N°

44

EXPÉDITEUR

SFACS

Industrie

DESTINATAIRE

ESAL

Lesieux

Réf. Commande : _____ Emballages : _____ Port : _____

Mode d'expédition : _____

Conditions de paiement : _____

Code monnaie ISO



1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Intervention sur compresseur
LGS RS à 26851 Hrs

- Température trop élevée
- vérification - 105° et mise en sécurité
- vanne 3 voies thermostatique
- changement de la vanne
- ESSAIE et vérification en Marche
- à 7,7 bars / on Production
- $T = 84^\circ$ / 7,8 bars - $T = 99^\circ$
- vérification Niveau d'huile
- ESSAIE OK.

fourniture = 1 vanne thermostatique

1/0 parfait dépannage

2005 Km 9

Déplacement

Pour info
peut être chauffement
bruit suspect
à voir
(roulement ou vis)

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

Signature

A _____ le _____