

RENNER GmbH Kompressoren

Emil-Weber-Straße 32 • D-74363 Güglingen

Tel. +49 (0) 7135-93 193-0 • Fax +49 (0) 7135-93 193-50

info@renner-kompressoren.de • www.renner-kompressoren.de



DN EN ISO 9001
REG.-NR. GS 0205013

SFACS Industrie
26350 Montignand

CIRAT SAS
Chobernal

23/06/23

Maintenance LOTRS à 26199Hrs

- Vidange / Niveau huile

- Changement filtre air, huile, sep.

- Soufflage radiateur + filtre armoire + filtre
entrée air

- Vérif connexions élec.

- Erreur OK. (à fond 2950 trs merci 82°C
pdt 10 min)

- ER. change cartouche

- Purge groupe HS (font disjoncter) ⇒ changer et.
" (vider groupe comp. 1/4)

- OWAATA 10 change filtre + Nettoyage.

Fournitures: 1 Bidon Huile SL
1 XUKT 10
1 Bea 180 RB
1 H1H12
1 A1F663
1 S1E005
1 purge

(°fdér
F. vish) forfait vidange